



COMUNE DI FOGGIA
UFFICIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE LAVORI PALAZZO DI GIUSTIZIA

Foggia li 10 agosto 2017

Signor Presidente del Tribunale Ordinario - Foggia

Oggetto: affidamento del servizio di verifica semestrale degli estintori presenti nel Palazzo di Giustizia di viale I Maggio – viale Ofanto – Archivi di viale Ofanto, corso del Mezzogiorno e via Capitanata - riscontro nota prot. 4636 del 9 agosto 2017 e comunicazione di ultimazione dei lavori.

Si comunica che gli interventi in epigrafe, autorizzati con Determina Presidenziale n. 63 in data 25.07.2017, sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 8 agosto u.s., come da dichiarazione UNI 994 allegata, ad eccezione della manutenzione prevista per gli estintori ubicati presso gli archivi di via Capitanata, causa la inaccessibilità dei locali per guasto al cancello di accesso segnalato dallo scrivente con nota prot. 6361 in data 10.11.2016.

Distinti saluti

Coordinatore Attività Manutentive Sedi Giudiziarie
dott. Vincenzo Valter Verderosa

VISTO. Alle c.p.
Foggia, 11/8/17
IL PRESIDENTE DELLA
SEB. FERIALE

ELETRIKIMPIANTI di Greco Giovanni S.r.l.

70126 BARI - VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO, 2

IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI MECCANICI - OPERE EDILI

TEL. 080 5534001 - FAX 080 5587198 - E MAIL eletrikimpianti@libero.it

Prot. n. 63/17

del 08/08/2017

Spett.le

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE

GIUDIZIARIA, PERSONALE E SERVIZI

- TRIBUNALI ORDINARI - TRIBUNALE DI FOGGIA

Oggetto: Affidamento del servizio di verifica semestrale degli estintori presenti nel palazzo di giustizia di Viale 1° Maggio - Viale Ofanto - Archivi di Viale Ofanto, Corso del mezzogiorno e Via Capitanata.. CIG n. Z8C1F7B6BF.

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE CON NOTE.

Con la presente Vi comunichiamo che la manutenzione semestrale relativa agli estintori ubicati presso le sedi in oggetto è stata effettuata ad eccezione degli estintori in dotazione c/o Archivio Vai Capitanata al quale non si è potuti accedere in quanto il cancello di accesso risulta essere bloccato.

Vi comunichiamo inoltre che gli estintori (n. 64 a polvere kg 6 e n. 5 a CO2 Kg 5) ubicati presso il Palazzo di giustizia Uff. Giudice di Pace in Via Bari, hanno superato i 18 anni di vita e pertanto dovranno essere messi tassativamente fuori servizio.

In attesa di un Vs. cortese riscontro in merito cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti

ELETRIKIMPIANTI
di Greco Giovanni s.r.l.
IMPIANTI TECNOLOGICI
Via delle Medaglie D'Oro, 2 - 70126 BARI
Tel. 080.5534001 - Fax 080.5587198
E-MAIL: ufficiotecnico@eletrikimpianti.191.it
Part. IVA 02739520720

1